

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. 62936 din 28.08.2023

1. Ca urmare a Cererii de racordare a Primăriei Mașloc, jud. Timiș, înregistrată la Transgaz S.A. cu nr. 60011 din data de 14.08.2023 precum și ca urmare a completării documentației depuse cu toate documentele solicitate ulterior, SNTGN Transgaz S.A., P-ța C.I. Moțaș, Mediaș, jud. Sibiu, reprezentată prin dl. STERIAN Ion, în calitate de Director General, în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR) la sistemul de transport al gazelor naturale a:

Sistem de distribuție a gazelor naturale în UAT Mașloc, jud. Timiș, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022.

2. Descrierea succintă a soluției tehnice de racordare:

- a) punctul (flexibil și informativ) de racordare: X(224985) și Y(505422);
- b) punctul de delimitare robinetul de ieșire al SRMP;
- c) racordul de gaze naturale **nou, DN100, PN40 bar**, racordat în conducta de transport gaze naturale **Coroi – Mașloc (Vest II), DN500, PN40 bar**, cu lungimea cuprinsă între **0,01 km** și **0,1 km**, în limitele de siguranță ale conductei în care se va face racordarea, conform ATP nr. 62233/23.108.2023;

d) stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) **nouă**, având următoarele caracteristici tehnice:

- (i) instalație de reglare: **DA**
- (ii) instalație de măsurare: **DA**
- (iii) debit în condiții standard: (min/max.) **se va stabili la faza de proiectare/3166 Smc/h**
- (iv) presiune minimă amonte: **12 bar**
- (v) presiune minimă/maximă în aval: **3/4 bar**
- (vi) filtrare: **DA**
- (vii) separatoare: **DA**
- (viii) instalație de odorizare: **DA**
- (ix) încălzire a gazelor naturale: **se va stabili la faza de proiectare necesitatea și tipul instalației**
- (x) supraveghere: **DA**
- (xi) poziționată în: [**DA**] metalic termoizolant [] incintă
- (xii) sistem de comandă și achiziție de date: **DA**
- (xiii) linie de debite reduse: **DA**
- (xiv) altele: **conform fișei de date a SRMP-ului**

3. Se anexează prezentului aviz tehnic:

a) schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare și oferta Contractului de Racordare;

4. Termene și condiții de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;
- b) după dezafectarea racordului la cererea CF;
- c) prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

d) dacă nu a fost returnat semnat de către solicitant contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în Regulament;

e) la rezilierea contractului de racordare la ST.

5. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării racordului și a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnice de realizare a racordului și SRMP-ului.

6. Alte cerințeNu este cazul.....

7. Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire (dacă execuția instalației de racordare cade în sarcina OTS), în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și după punerea în funcțiune a extinderi/redimensionării conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale .

Emitent: **SNTGN Transgaz Mediaș**
DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION





SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA

Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

nr. 66936 din 09.08.2024

1. Ca urmare a solicitării UAT Mașloc, jud. Timiș, înregistrată la SNTGN Transgaz SA cu nr. 62923 din data de 26.07.2024, OTS - S.N.T.G.N. Transgaz S.A., cu sediul în Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, prin reprezentant legal dl. Sterian Ion, Director General, **emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR)**, în vederea alimentării cu gaze naturale a obiectivului: ***Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Mașloc, satele Mașloc și Alioș, județul Timiș***, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022.

2. Descrierea succintă a soluției de racordare:

- a) punctul de racordare coordonate **STEREO 70** estimate: **X (224979) și Y (506105)**
- b) punctul de delimitare robinetul de ieșire al SRMP;
- c) racordul de gaze naturale **nou, DN100, PN40**, racordat la conducta de transport gaze naturale **DN500, Coroi – Mașloc (Vest II), PN40 bar**, având lungimea cuprinsă între **min. 0,01 km și max. 0,1 km**, amplasat în limita de siguranță ale conductei de transport în care se va face racordarea.
- d) stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) **nouă**, având următoarele caracteristici tehnice:
 - (i) instalație de reglare: **DA**
 - (ii) instalație de măsurare: **DA**
 - (iii) debit în condiții standard: (min/max.) **se va stabili la faza de proiectare**

/ 3166 Smc/h

- (iv) presiune minimă amonte: **12 bar**
- (v) presiune minimă/maximă în aval: **3 / 4 bar**
- (vi) filtrare: **DA**
- (vii) separatoare: **DA**
- (viii) instalație de odorizare: **DA**
- (ix) încălzire a gazelor naturale: **se va stabili la faza de proiectare**
- (x) supraveghere: **DA**
- (xi) poziționată în: [**DA**] cofret metalic termoizolant [] incintă
- (xii) sistem de comandă și achiziție de date: **DA**
- (xiii) linie de debite reduse: **se va stabili la faza de proiectare**
- (xiv) altele: **conform fișei de date a SRMP-ului**

3. Se anexează prezentului aviz tehnic:

- a) schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare și oferta Contractului de Racordare.

4. Termene și condiții de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;
- b) după dezafectarea racordului la cererea CF;
- c) prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.
- d) dacă nu a fost returnat semnat de către solicitant contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în Regulament;
- e) la rezilierea contractului de racordare la ST.

5. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării SRMP-ului la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnico-economice de realizare/modificare a rețelei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului și SRMP.

6. Alte precizări: *Nu este cazul.*

7. Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și după punerea în funcțiune a extinderii/redimensionării conductei de transport al gazelor naturale.

Cu respect,

SNTGN Transgaz S.A.

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

