

Nr. DD 90037 / 24.11.2021

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI MAȘLOC, JUD. TIMIȘ**Domnului Lupu Ionel, Reprezentant Legal****Referitor: Alimentarea cu gaze naturale a comunei Mașloc, jud. Timiș**

Urmare a adresei dvs., înregistrată la S.N.T.G.N Transgaz S.A cu nr. TGZPR-690730150-183/ 17.11.2021 privind alimentarea cu gaze naturale a comunei Mașloc, jud. Timiș, vă transmitem următorul:

AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune Coroi – Mașloc (Vest II), **DN500, PN 40 bar**, a unui modul SRMP de **PN 40 bar** cu o capacitate tehnologică de **$Q = 2.600 \text{ Sm}^3/\text{h}$** , care va fi amplasat cât mai aproape de conducta de transport în care se face racordarea, în limitele distanței de siguranță, prin intermediul unei conducte de racord **DN100, PN 40 bar**, în lungime de **min. 0,01 km și max. 0,1 km**.
Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă, sunt: X:(224985) și Y:(505422).
2. De asemenea menționăm că, atât amplasamentul, cât și caracteristicile tehnice ale SRMP-ului și ale conductei de racord trebuie definitivate de către proiectant, în funcție de situația din teren și de analiza tehnico-economică, astfel încât, racordul și SRMP-ul să se amplaseze cât mai aproape de conducta de transport gaze naturale, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 172 / 25.09.2020.
3. Pentru racordarea la ST câștigătorul licitației serviciului de distribuție gaze naturale va solicita la SNTGN Transgaz S.A avizul tehnic de racordare (ATR) și va încheia contractul de racordare în conformitate cu Ordinului ANRE nr. 172 / 25.09.2020, actualizat și Legea nr. 123 / 2012 – Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Acest aviz a fost eliberat pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Cu respect,

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**