

**AUTORITATEA CONTRACTANTA  
PRIMARIA COMUNEI MASLOC  
Nr. 3091/16.09.2025**

*Catre,*

**Potențialii participanți la licitația publică deschisă**

**RĂSPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE**

***Referitor la:***

Nr. Monitor Oficial: **158/28.08.2025:**

Denumire contract: „**Concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Mașloc, satele Mașloc și Alioș, județul Timiș**”;

Tipul procedurii: **Licitatie publica deschisa in baza H.G. nr.209/2019;**

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din H.G. nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini, facem următoarele precizări:

**1. Intrebare:**

Lungimea totala retea/pe diametru de conducta utilizata (tabel conducte si bransamente din proiect).

**Raspuns:**

Lungimea totala retea, initiala, a fost de 22.600 m, care a fost diminuata la 22.220 m in urma Dispozitiei de santier nr.1/2024–Schimbare locatie SRMP.

Diametru de conducta utilizata:

DN 160 – 345 m;

DN 125 – 6.403 m;

DN 110 –852 m;

DN 90 – 842 km;

DN 63 – 13.778 m.

Numarul de bransamente: 473 bucati.

Toate aceste informatii reies din cadrul documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta. Atasam tabelul din cadrul proiectului tehnic, privind lungimea retelei pe diametre.

**2. Intrebare:**

Tipul de material tubular utilizat.

**Raspuns:**

PEHD SDR11 PE 100, informatie care reiese din cadrul documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

**3. Intrebare:**

Regimul de presiune pentru care a fost proiectata reseaua.

**Raspuns:**

Regim de Presiune Medie, informatie care reiese din cadrul documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

**4. Intrebare:**

Numar de racorduri proiectate pe fiecare din cele doua localitati.

**Raspuns:**

Masloc - 176 buc.;

Alios - 297 buc.

Atasam tabelul din cadrul proiectului tehnic cu numarul de racorduri proiectate, care a fost atasat documentatiei de atribuire, pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

**5. Intrebare:**

Retea de distributie inteligenta? Daca da, care sunt elementele inteligente ale acesteia?

**Raspuns:**

Da. Contoare inteligente, informatie care reiese din cadrul documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

**6. Intrebare:**

Planul de situatie in format electronic cu conductele si bransamentele proiectate (planul de situatie din proiect)

**Raspuns:**

Atasam Planul de Situatie General in format electronic cu conductele si bransamentele proiectate.

**7. Intrebare:**

Stadiul de executie la data prezentei solicitari.

**Raspuns:**

În prezent lucrarile de infiintare a retelei de gaz au fost atribuite de catre autoritatea contractanta/concedent in urma unei proceduri organizate separat, ce s-a desfasurat in S.E.A.P, in baza Legii 98/2016 actualizata, privind achizitiile publice, fiind in curs de executie, procentul de executie fiind: 61% din reseaua de distributie. Lungimea retelei de distributie executata este 17.129 m, dupa cum urmeaza: DN63 – 13.599 m, DN90 – 801 m, DN110 – 35 m, DN125 – 2694 m. Lungimea retelei de distributie ramasa de executat fiind de: 5.091 m, dupa cum urmeaza: DN63 – 179 m, DN90 – 41 m, DN110 – 817 m, DN125 – 3709 m, DN160 – 345 m, si un numar de 473 de racorduri echipate cu contoare inteligente.

In ceea ce privesc lucrarile de executie a conductei de racord si statia de reglare-masurare-predare (SRMP), acestea urmeaza sa fie atribuite de catre autoritatea contractanta/concedent in urma unei proceduri organizate separat, ce se va desfasura in S.E.A.P, in baza Legii 98/2016 actualizata, privind achizitiile publice, dupa intocmirea proiectului tehnic de catre SC GAZ VEST RETELE S.R.L., care se afla in curs de elaborare, asa cum reiese din cadrul Studiului de fundamentare - cap.2.2., atasat documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.

Cu stimă,

Presedintele comisiei de evaluare  
Bonte Ioana-Alina